

ОГОЛОШЕННЯ

10.09.2025 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на **розроблення проектно-кошторисної документації** на закупівлю робіт по об'єкту **«Реконструкція зовнішньої мережі водопостачання та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області»**, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проектно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до **18.09.2025р. до 15-00 год.** щодо вартості робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту **«Реконструкція зовнішньої мережі водопостачання та насосної станції по вул. Лесі Українки в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області»** та згідно встановлених вимог додатку 1 (Завдання на проектування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради) або на електронну адресу: dmg@vmr.gov.ua.

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-50-12.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

по об'єкту «Реконструкція зовнішньої мережі водопостачання та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області»

Передбачити заміну електрозанурюваного насосного агрегату з встановленням частотного перетворювача. Робочий діаметр свердловини – 130мм. Глибина свердловини – 100м. Статичний рівень води в свердловині – 50м, динамічний рівень – 90м, зниження рівня води в свердловині – 40м. Дебіт свердловини – $Q = 6 \text{ м}^3/\text{год}$. Вода подається на господарсько-питні потреби населення. Мережа водопроводу існуюча – підземна, в задовільному стані. Забудова села – одноповерхова. Зона санітарного режиму в наявності, огорожа в задовільному стані. Електрична частина насосної залишається без змін. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топогеодезичної зйомки М1:500 .